



GEBRUIKERSHANDLEIDING

SMS Alarm Melder

pvsmse

KROL
Pompen

INHOUDSOPGAVE

1.	Algemene omschrijving	1
2.	Hoe te beginnen	2
2.1	Plaats een SIM-kaart	2
2.2	Plaats de batterijen	2
2.3	Sluit de externe stroomvoorziening aan	2
2.4	Programmeer tenminste één telefoonnummer	2
2.5	In- en uitschakelen van de module	3
2.6	Bevestigen van een alarmmelding	3
3.	Gebruik van de ingangen	4
4.	Configuratie	5
4.1	Programmeerstand	5
4.2	Beveiligingscode	5
4.3	Programmering van de instellingen via SMS	5
4.4	Lijst met SMS-commando's	6
5.	Instellingsmogelijkheden	7
5.1	Telefoonnummers	7
5.2	Identificatie-tekst	7
5.3	Alarmtekst	7
5.4	SMS aan/uit	7
5.5	Telefonische oproep aan/uit	8
5.6	Type ingang	8
5.7	Uitloopvertraging	8
5.8	Alarmvertraging	8
5.9	Inactieve tijd	8
5.10	Alarmherhaling	9
5.11	Stroomuitvalvertraging	9
5.12	Stroomuitvalmelding	9
5.13	Automatisch in- en uitschakelen	9
5.14	Knopvergrendeling	10
5.15	Testmelding	10
5.16	Reset van het systeem	10
6.	Rapportage: status, instellingen en GSM netwerksterkte	11
7.	Mobeye Internet Portal	12
8.	Technische meldingen en status signalering	13

Attentie

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke richtlijnen voor het in gebruik nemen en het in gebruik van het beschreven Mobeye[®] GSM apparaat. Lees deze aandachtig door voordat u het Mobeye[®] apparaat in gebruik neemt!

Bij schade die ontstaat door het niet in acht nemen van de richtlijnen uit de gebruiksaanwijzing, vervalt het recht op garantie. De gebruiker dient zich regelmatig te vergewissen van een correcte werking van het Mobeye[®] apparaat. De producent is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet correct functioneren van het Mobeye[®] apparaat.

Veiligheidsrichtlijnen

- De toegestane omgevingstemperatuur mag tijdens gebruik niet worden overschreden (niet onder -10°C en boven 50°C).
- Het apparaat is bedoeld voor gebruik in droge en schone ruimten.
- Bescherm het apparaat tegen vocht, spatwater en warmtewerking.
- De voorschriften betreffende de batterijen dienen te worden opgevolgd.
- Stel het apparaat niet bloot aan sterke trillingen.
- Laat het apparaat niet van hoogte vallen.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin willekeurige brandbare gassen, dampen of stoffen aanwezig zijn of aanwezig zouden kunnen zijn.
- Het apparaat mag uitsluitend door een voor Mobeye[®] getrainde vakman worden gerepareerd.
- Indien het apparaat moet worden gerepareerd, mogen er uitsluitend originele vervangende onderdelen worden gebruikt. Het gebruik van afwijkende vervangende onderdelen kan leiden tot beschadiging van het Mobeye[®] apparaat.

Gebruik conform voorschrift

Het gebruik van dit apparaat conform voorschrift is het genereren van SMS-berichten en telefonische meldingen na een alarmsituatie. Andere gebruikstoepassingen dan de vastgestelde gebruikstoepassingen zijn niet toegestaan.

Batterij recycling

CR123 batterijen, zoals in de SMS Alarm melder worden gebruikt, kunnen worden gerecycled. Gelieve de lege batterijen naar het dichtstbijzijnde batterijverzamelpunt te brengen.

1. ALGEMENE OMSCHRIJVING

De SMS Alarm melder is een GSM-module die alarmberichten verstuurt na stroomuitval of activering van een ingang. De unit kan ook batterij gevoed werken.

De fabrieksinstellingen geven het volgende standaard gedrag:

- Bij stroomuitval, SMS't en belt de SMS Alarm melder naar de ingestelde telefoonnummers.
- Bij stroomherstel, SMS't de SMS Alarm melder naar de ingestelde telefoonnummers.
- Wanneer een van de ingangen wordt geactiveerd door een sensor, SMS't en belt de SMS Alarm melder naar de ingestelde telefoonnummers.
- Zolang de stroomuitval aanhoudt of een van de ingangen in alarmstatus blijft, stuurt de SMS Alarm melder iedere vier uur een herhaling van het SMS-alarmbericht bericht naar de ingestelde nummers.
- Bij lage batterijspanning stuurt de SMS Alarm melder een SMS bericht naar het eerste telefoonnummer (de beheerder).

De SMS Alarm melder kent vele instellingsopties die het gedrag bepalen. Deze zijn beschreven in hoofdstuk 0. Voor extra alarm- en bewakingsfuncties kan de SMS Alarm melder aangemeld worden in de Mobeye Internet Portal. Dit staat beschreven in hoofdstuk 0.

2. HOE TE BEGINNEN

Om te beginnen met de SMS Alarm melder moeten tenminste de volgende stappen worden genomen, in onderstaande volgorde:

1. Plaats een SIM-kaart
2. Plaats de batterijen
3. Sluit de externe stroomvoorziening aan
4. Programmeer tenminste één telefoonnummer
5. In- en uitschakelen van de module

Deze stappen zijn verder beschreven in dit hoofdstuk. Na deze stappen is de module klaar voor gebruik.

2.1 PLAATS EEN SIM-KAART

Open de behuizing met de 4 schroeven en plaats een SIM-kaart in de module. Schuif hiertoe eerst het zwarte klepje iets naar buiten. De PIN-code moet "0000" zijn, of de SIM-kaart moet vrij zijn van een PIN-code.

(Een PIN-code kan worden gewijzigd of verwijderd door de SIM-kaart in een mobiele telefoon te plaatsen en de PIN-code aan te passen in het menu 'beveiliging').

NB: Zorg ervoor dat de SIM-kaart altijd al eerste wordt geplaatst. Bij het wisselen van een SIM-kaart dienen ook altijd de batterijen verwijderd te worden (en -indien relevant- de externe stroomvoorziening).

2.2 PLAATS DE BATTERIJEN


Plaats de twee batterijen (CR123) in de module. Gebruik de +/- indicatie voor correcte plaatsing.

2.3 SLUIT DE EXTERNE STROOMVOORZIENING AAN

Sluit de externe stroomadapter (of enige andere 12VDC gereguleerde spanningsbron) aan op de connectoren (druk tegelijk het bijbehorende groene pinnetje in):

- de V+ (zwarte draad met witte band) op "+"
- de 'aarde' (zwarte draad) op "-"

Zodra de stroombron is verbonden, zoekt de GSM module naar netwerkverbinding. Tijdens het zoeken naar het GSM-netwerk zal de LED-lamp rood/groen te knipperen. Binnen 10-30 seconde maakt de module netwerkverbinding en zal de groene LED 1 sec. aan/1 sec. uit knipperen (of 'aan' gaan indien eerste telefoonnummer al is geprogrammeerd).



2.4 PROGRAMMEER TENMINSTE ÉÉN TELEFOONNUMMER

De SMS Alarm melder kan berichten sturen naar maximaal 5 telefoonnummers. Het eerste telefoonnummer (TEL1) hoort bij de zogenaamde "beheerder". Deze beheerder zal de eventuele systeemberichten (zoals bijvoorbeeld "low battery" meldingen) ontvangen. Zonder de invoer van het eerste nummer zal de SMS Alarm melder niet werken.

Om vanuit de initiële status het beheerdersnummer te programmeren, belt u na het plaatsen van de batterijen (en terwijl de groene LED knippert) met de telefoon van de beheerder naar het telefoonnummer van de SMS Alarm melder. De SMS Alarm melder zal dit nummer herkennen en opslaan als TEL1. De beheerder krijgt ter bevestiging een SMS-bericht met de beveiligingscode. Deze code is nodig om andere settings in het systeem te programmeren.

NB: Voor deze wijze van programmeren dient de nummerherkenning in het toestel van de beheerder 'aan' te staan. Om TEL1 via SMS- commando te programmeren of te wijzigen, raadpleeg 0.

2.5 IN- EN UITSCHAKELEN VAN DE MODULE

Na de voorgaande stappen is de SMS Alarm melder operationeel. De unit is automatisch ingeschakeld.

Om de SMS Alarm melder uit te schakelen:

- Druk de 'on/off' knop op de bovenkant in gedurende 1 seconde.
De groene LED gaat uit om aan te geven dat de module is uitgeschakeld.

Als de unit uitgeschakeld is, verstuurt hij geen alarmberichten. De unit blijft wel actief om tijd gestuurd te kunnen inschakelen en 'lage batterijspanning' meldingen te kunnen versturen.

Om de SMS Alarm melder in te schakelen:

- Druk de 'on/off' knop op de bovenkant in gedurende 1 seconde.
De groene LED knippert eens per drie seconde (of permanent bij gebruik externe stroomvoorziening) om aan te geven dat de module is ingeschakeld.

2.6 BEVESTIGEN VAN EEN ALARMMELDING

Zodra het system geactiveerd wordt, volgen alarmmeldingen. Eerst wordt een SMS bericht gestuurd naar alle ingestelde contactpersonen, daarna volgen de telefonische oproepen. Als u de telefoon opneemt, hoort u een piepsignaal. Het is mogelijk het alarmbericht te 'bevestigen' door op een willekeurige toets op het telefoontoestel te drukken. De andere contactpersonen worden dan niet meer gebeld.

Door de functie 'SMS' uit te zetten, zal het system enkel bellen. Dit verhindert dat de andere contactpersonen een bericht per SMS krijgen.


3. GEBRUIK VAN DE INGANGEN

Er kunnen twee externe sensoren aangesloten worden op de ingangen. Zodra een ingang geactiveerd wordt, SMS't en belt de SMS Alarm melder naar de ingestelde telefoonnummers.

Steek de draden van een externe sensor eerst door de gaten van behuizing naar binnen en sluit deze aan op de connectoren van ingang 1 (druk tegelijk het bijbehorende groene pinnetje in). Het maakt hierbij niet uit welke draad op welke aansluitklem zit.

Een tweede externe sensor kan worden aangesloten op ingang 2.

De ingangen zijn standaard als Normally Open (NO) ingesteld. Dit betekent dat de ingangen geactiveerd worden indien deze minimaal 1 seconde gesloten zijn. Indien een ingang Normally Closed (NC) dient te zijn, raadpleeg 0. Indien de ingangen korter of langer geactiveerd dienen te zijn alvorens een alarmmelding uitgaat, raadpleeg 0.



4. CONFIGURATIE

Om de SMS Alarm melder te programmeren, heeft de GSM module netwerkverbinding nodig. Als de SMS Alarm melder volledig op batterijen loopt, moet hij eerst in de programmeerstand worden gezet. Vervolgens kunnen de instellingen worden geprogrammeerd middels SMS-berichten.

Alle instellingen worden opgeslagen en blijven bewaard, ook wanneer de unit geen stroom heeft of de batterijen verwijderd zijn.

4.1 PROGRAMMEERSTAND

Als de SMS Alarm melder aangesloten is op externe stroomvoorziening, is er altijd netwerkverbinding en staat de module altijd in de programmeerstand.

Als de SMS Alarm melder enkel batterij gevoed is, schakelt hij naar de programmeerstand door de on/off knop gedurende 5 seconden in te drukken, totdat de LED rood/groen gaat knipperen. Dit kan ook door de batterijen te (her)plaatsen.

Eerst zal de GSM module netwerkverbinding zoeken. In deze tijd knippert de LED aan de voorkant van de SMS Alarm melder groen/rood. Gewoonlijk duurt dit ongeveer 10-30 seconden. Zodra de module netwerk heeft en in programmeerstand staat, brandt de status LED groen (of zolang de module nog niet helemaal is geconfigureerd, knippert de LED groen).

In de programmeerstand is de SMS Alarm melder in staat om SMS-commando's te ontvangen. Als er gedurende 3 minuten geen correct commando is ontvangen, gaat de module naar de low-power status om de batterijen te sparen.

Door gedurende 1 seconde op de on/off knop te drukken totdat de LED uit gaat, schakelt u de module helemaal uit. Hiermee verbreekt u de programmeerstand en is de unit ook niet meer in staat te alarmeren.

4.2 BEVEILIGINGSCODE

Voor de programmering van de SMS Alarm melder is een beveiligingscode nodig. De fabrieksinstelling voor deze code is '1111'. U kunt de beveiligingscode aanpassen naar een eigen code. Zie daarvoor het schema in 0.

4.3 PROGRAMMERING VAN DE INSTELLINGEN VIA SMS

Alle instellingen worden geprogrammeerd via SMS-berichten.

1. Zorg dat de module in de programmeerstand staat (zie 0).
2. Stuur een SMS-bericht met uw beveiligingscode en het commando naar de unit.
3. De groene LED knippert drie keer om aan te geven dat de instelling is gelukt. In geval van een incorrect commando, knippert de LED 5 keer rood.

Berichten hebben altijd de volgende inhoud: **CODE COMMANDO:OPTIE**

- Vergeet niet de spatie tussen uw beveiligingscode en het commando.
- Hoofdletters en kleine letters kunnen door elkaar gebruikt worden.
- Meerdere commando's kunnen gecombineerd worden in een SMS-bericht (met een maximum van 160 karakters) door een # tussen de commando's te plaatsen:

CODE COMMANDO:OPTIE#COMMANDO:OPTIE

In 0 staat het volledige schema met SMS-commando's

4.4. LIJST MET SMS-COMMANDO'S

De lijst met mogelijke instellingen staan in het schema. In de commando's mogen hoofd- en kleine letters door elkaar gebruikt worden.

Instelling	SMS-Commando	Mogelijke waarden	Standaard waarde
Wijzigen beveiligingscode	INSTCODE:	0000...9999	1111
Telefoonnummers voor alarmmelding	TEL1: TEL5:	tel. nummer	Leeg
Verwijder telefoonnummer	DEL1 DEL5		
Identificatietekst	NAME:	20 karakters	Mobeye
Alarmmelding via oproep	CALL:	ON, OFF	ON
Alarmmelding via SMS	SMS:	ON, OFF	ON
Input type ingang 1	TYPEIN1:	NO, NC	NO
Input type ingang 2	TYPEIN2:	NO, NC	NO
Uitloopvertraging ingang 1	DELAY1EXIT:	000...999 (sec)	0
Uitloopvertraging ingang 2	DELAY2EXIT:	000...999 (sec)	0
Vertraging ingang 1	DELAY1:	000...999 (sec)	1
Vertraging ingang 2	DELAY2:	000...999 (sec)	1
Inactieve tijd ingang 1	INACTIVEIN1:	00...60 (min)	0
Inactieve tijd ingang 2	INACTIVEIN2:	00...60 (min)	0
Alarmherhaling	REPEAT:	00...24 (uur)	4
Alarmtekst ingang 1	TEXT1:	20 karakters	Alarm 1
Alarmtekst ingang 2	TEXT2:	20 karakters	Alarm 2
Alarmtekst stroomuitval	TEXT3:	20 karakters	Power failure
Alarmtekst stroomherstel	TEXT4:	20 karakters	Power restore
Vertraging stroomuitval	DELAYPOW:	0..999 (min)	0
Stroomuitvalmelding	POWERMESSAGE:	OFF, ALERT, ALARM	ALARM
Actuele tijd	TIME:	hhmm	Empty
Actuele datum	DATE:	yyyymmdd	Empty
Inschakeltijd	TIMEARM1:	hhmm	Empty
Uitschakeltijd	TIMEDISARM1:	hhmm	Empty
Inschakeltijd 2	TIMEARM2:	hhmm	Empty
Uitschakeltijd 2	TIMEDISARM2:	hhmm	Empty
Toewijzing inschakeltijden 1	DAYS1:	1234567	Empty
Toewijzing inschakeltijden 2	DAYS2:	1234567	Empty
Gebruik on/off knop	BUTTONLOCK:	ON (knop werkt niet) OFF (knop werkt)	OFF
Interval 'test SMS'	TEST:	00...30 (dagen)	0

Voorbeelden:

Instellen 1e telefoonnummer: 1111 TEL1:0612345678

Verwijderen 1e telefoonnummer: 1111 del1 Let op de spatie tussen '1111' en het commando.

5. INSTELLINGSMOGELIJKHEDEN

5.1 TELEFOONNUMMERS

De SMS Alarm melder kan alarmberichten sturen naar 5 telefoonnummers. Het eerste telefoonnummer (TEL1) is de beheerder. De beheerder ontvangt naast de alarmberichten ook de systeemberichten, zoals een lage batterijspanning of de reguliere testberichten. De overige telefoonnummers ontvangen alleen de alarmberichten.

Telefoonnummers instellen of wijzigen:

SMS-commando 1e telefoonnummer: **TEL1:**
 voorbeeld: 1111 TEL1:0612345678

... idem voor TEL2, TEL3, TEL4 en TEL5.

Wanneer een buitenlands nummer wordt gebruikt, start dan met 00 gevolgd door de landcode (zonder de eerste nul van het netnummer).

voorbeeld: 1111 TEL1:0031612345678

Telefoonnummers verwijderen:

SMS-commando verwijderen 1e telefoonnummer: **DEL1**
 voorbeeld: 1111 DEL1

5.2 IDENTIFICATIE-TEKST

Bij alle SMS-alarmberichten kan een standaard identificatietekst (NAME) worden toegevoegd. Alle berichten bestaan uit de identificatietekst gevolgd door de alarmtekst. Een identificatietekst heeft maximaal 20 karakters. Als fabrieksinstellingen is de identificatietekst: Mobeye.

SMS-commando identificatietekst: **NAME:**
 voorbeeld: 1111 NAME:mijn Mobeye

5.3 ALARMTEKST

Voor alarmberichten kunnen unieke teksten worden geprogrammeerd. Een alarmtekst heeft maximaal 20 karakters.

Als fabrieksinstelling zijn de volgende teksten ingesteld:

Tekst 1 (ingang 1):	Alarm 1
Tekst 2 (ingang 2):	Alarm 2
Tekst 3 (stroomuitval):	Power failure
Tekst 4 (stroomherstel):	Power restore

NB De ingestelde tekst 3 en 4 gelden enkel bij POWERMESSAGE op 'ALARM'.

SMS-commando tekst ingang 1: **TEXT1:**
 SMS-commando tekst ingang 2: **TEXT2:**
 SMS-commando tekst stroomuitval: **TEXT3:**
 SMS-commando tekst stroomherstel: **TEXT4:**
 voorbeeld: 1111 TEXT2:garagedeur open

5.4 SMS AAN/UIT

Standaard alarmeert de SMS Alarm melder een alarm op de ingangen via SMS, gevolgd door een oproep (met een piepsignaal). Het is mogelijk om SMS uit te zetten (OFF), waardoor er enkel een oproep volgt na een alarm. Als fabrieksinstelling staat het alarmtype op ON (SMS + oproep).

SMS-commando SMS aan of uit: **SMS:ON** of **SMS:OFF**
 voorbeeld: 1111 SMS:ON

5.5 TELEFONISCHE OPROEP AAN/UIT

Standaard alarmeert de SMS Alarm melder een alarm op de ingangen via SMS, gevolgd door een oproep (met een piepsignaal). Het is mogelijk om de telefonische oproep uit te zetten (OFF), waardoor er enkel een SMS volgt na een alarm. Als fabrieksinstelling staat het alarmtype op ON (SMS + oproep). Het is niet mogelijk zowel de SMS als de telefonische oproep uit te zetten.

SMS-commando oproep aan of uit: **CALL:ON** of **CALL:OFF**
 voorbeeld: 1111 CALL:OFF

5.6 TYPE INGANG

Het ingestelde type bepaalt het karakter van de ingangen IN1 en IN2. Dit kan Normally Open (NO) of Normally Closed (NC) zijn. In het geval dat de ingang NO is, zal het alarm worden geactiveerd zodra de connectoren verbinding maken. Als de ingang NC is, zal het alarm worden geactiveerd zodra de connectoren worden verbroken. Als fabrieksinstelling hebben de ingangen type NO.

SMS-commando type ingang 1: **TYPEIN1:NO** of **TYPEIN1:NC**
 SMS-commando type ingang 2: **TYPEIN2:NO** of **TYPEIN2:NC**
 voorbeeld: 1111 TYPEIN1:NC

5.7 UITLOOPVERTRAGING

De uitloopvertraging op een ingang is de tijd tussen het moment van aanzetten van de SMS Alarm melder – terwijl de ingang actief is – en het moment vanaf wanneer u wilt dat de module een alarm verstuurt. Voorbeeld: wanneer de module in een kast hangt waarbij een magneetcontact is aangesloten om de kast te bewaken, is de uitloopvertraging de tijd die men heeft tussen het aanzetten van de module en het sluiten van de kast. Zodra de ingestelde tijd wordt overschreden verstuurt de SMS Alarm melder de alarmmelding. De tijd kan worden ingesteld tussen 0 en 999 seconden. Als fabrieksinstelling is de uitloopvertraging ingesteld op 0 seconde.

SMS-commando uitloopvertraging ingang 1: **DELAYEXIT1:**
 SMS-commando uitloopvertraging ingang 2: **DELAYEXIT2:**
 voorbeeld: 1111 DELAYEXIT2:806

5.8 ALARMVERTRAGING

De alarmvertraging bepaalt hoe lang een ingang geactiveerd is voordat een alarm wordt verstuurd. Als de ingang naar de 'niet-alarm'-status terugkeert voordat de alarmvertraging is verstreken, zal er geen melding uitgaan. De tijd kan worden ingesteld tussen 0 en 999 seconden. Als fabrieksinstelling is de alarmvertraging ingesteld op 1 seconde.

SMS-commando alarmvertraging ingang 1: **DELAY1:**
 SMS-commando alarmvertraging ingang 2: **DELAY2:**
 voorbeeld: 1111 DELAY2:999

5.9 INACTIEVE TIJD

De "inactieve tijd" is de tijd dat een ingang inactief is na activering. Tijdens de inactieve tijd zal er geen nieuw alarm worden verstuurd. Enkel als de ingang was teruggekeerd naar de "niet-alarm" status, opnieuw geactiveerd is en actief blijft, zal na de inactieve periode alsnog een alarm volgen. Als de tijd is ingesteld als "0" (minuten), zal de ingang direct weer actief zijn zodra deze is teruggekeerd naar de 'niet-alarm'-status. De inactieve tijd kan worden ingesteld tussen 0 en 60 minuten. Als fabrieksinstelling is de inactieve tijd ingesteld op "0".

SMS-commando inactieve tijd ingang 1: **INACTIVEIN1:**
 SMS-commando inactieve tijd ingang 2: **INACTIVEIN2:**
 voorbeeld: 1111 INACTIVEIN2:45

5.10 ALARMHERHALING

Om de urgentie van de alarmmeldingen te benadrukken, kunnen alarmen worden herhaald. Zolang de status binnen de alarmherhaaltijd niet naar de niet-actieve status is teruggekeerd, zal de SMS-alarmering herhaald worden. De tijd kan worden ingesteld tussen 0 en 24 uur. Als fabrieksinstelling is de alarmherhaling ingesteld op 4 uur.

SMS-commando alarmherhaling: **REPEAT:**
 voorbeeld: 1111 REPEAT:20

5.11 STROOMUITVALVERTRAGING

Bij stroomuitval gaat een melding naar de ingestelde telefoonnummers. De stroomuitvalvertraging bepaalt hoe lang de stroomuitval duurt voordat de melding wordt verstuurd. Als de stroom terugkeert voordat de vertraging is verstreken, zal er geen melding uitgaan. De tijd kan worden ingesteld tussen 0 en 999 minuten en wordt enkel geaccepteerd als de POWERMESSAGE op 'ALARM' staat.

SMS-commando stroomuitvalvertraging: **DELAYPOW:**
 voorbeeld: 1111 DELAYPOW:15

5.12 STROOMUITVALMELDING

De instelling 'stroomuitvalmelding' bepaalt wat voor melding gestuurd wordt na stroomuitval. In de instelling 'ALARM' Sms't en belt de SMS Alarm melder naar alle ingestelde nummers (of conform de instellingen SMS en CALL). Bij de instelling 'ALERT' wordt de stroomuitvalmelding als SMS naar de beheerder (TEL1) gestuurd. De instelling 'OFF' betekent dat geen stroomuitvalmelding wordt verstuurd. De fabrieksinstelling voor de stroomuitvalmelding is 'ALARM'.

SMS-commando stroomuitvalmelding: **POWERMESSAGE:ALARM**
 (of **ALERT** of **OFF**)
 voorbeeld: 1111 POWERMESSAGE:ALARM

5.13 AUTOMATISCH IN- EN UITSCHAKELEN

De SMS Alarm melder werkt enkel als deze 'aan' staat, wat middels de 'on/off' knop gaat. De unit kan ook automatisch in- en/of uitschakelen op basis van een tijdschema. Twee schema's zijn mogelijk, die toegewezen worden aan dagen in de week (b.v. om een apart weekendschema te hebben). Hiervoor dient de interne kloktijd goed te staan. Sommige telecom providers geven deze mee in het netwerk, welke de SMS Alarm melder synchroniseert tijdens opstarten en na testmeldingen. De kloktijd kan ook handmatig gelijk gezet worden. Om de actuele tijd op te vragen, vraag de instellingen op middels het commando 1111 SET?.

Om de actuele datum in te stellen:

SMS-commando actuele datum: **DATE:**

Om de actuele tijd in te stellen:

SMS-commando actuele tijd: **TIME:**

Om een dagelijkse inschakeltijd in te stellen:

SMS-commando inschakelschema 1: **TIMEARM1:**

Om een dagelijkse uitschakeltijd in te stellen:

SMS-commando uitschakelschema 1: **TIMEDISARM1:**

Om een tweede inschakeltijd in te stellen:

SMS-commando inschakelschema 2: **TIMEARM2:**

Om een tweede uitschakeltijd in te stellen:

SMS-commando uitschakelschema 2: **TIMEDISARM2:**
 voorbeeld: 1111 TIMEDISARM2:1455

Als fabrieksinstelling zijn de schakeltijden geldig voor alle dagen van de week. Het is mogelijk een schema aan slechts enkele dagen in de week toe te wijzen. Zo kunnen er twee schema's actief zijn, ieder op andere dagen.

Om TIMEARM en/of TIMEDISARM aan dagen in de week toe te wijzen:

SMS-commando om 'schema 1' toe te wijzen: **DAYS1:**

SMS-commando om 'schema 2' toe te wijzen: **DAYS2:**

Als waarde worden de weekdays ingevuld. Maandag is 1, dinsdag 2, etc. Om meerdere dagen tegelijk toe te wijzen, worden meerdere getallen opgenomen (bijvoorbeeld 12345 betekent maandag t/m vrijdag).

voorbeeld: 1111 DAYS1:12345

voorbeeld: 1111 DAYS2:67

5.14 KNOPVERGREDELING

Om te voorkomen dat de SMS Alarm melder ongewenst in- of uitgeschakeld wordt, kan de on/off knop worden vergrendeld. Als fabrieksinstelling is de vergrendeling (buttonlock) uitgeschakeld (de knop werkt dus). Om de vergrendeling in te schakelen, dient de setting op ON te staan.

SMS-commando voor de buttonlock :

BUTTONLOCK:

voorbeeld:

1111 BUTTONLOCK:ON

5.15 TESTMELDING

De SMS Alarm melder kan een reguliere testmelding (*keep alive*) sturen naar het beheerdersnummer (eerste telefoonnummer), om zekerheid te geven over het functioneren van de melder. De testmeldingen zullen alleen verstuurd worden wanneer de SMS Alarm melder aan staat.

Het moment van de testmelding wordt bepaald door het moment van het programmeren ervan (tip: als TIME wordt ingesteld, stel de TEST daarna opnieuw in).

Het interval tussen de meldingen is instelbaar tussen 0 dagen (geen testmelding) en 30 dagen. Als fabrieksinstelling is de alarmherhaling ingesteld op 0 dagen.

SMS-commando interval testmelding:

TEST:

voorbeeld:

1111 TEST:21

5.16 RESET VAN HET SYSTEEM

Om de SMS Alarm melder terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, volg volgende stappen:

1. Verwijder de batterijen en externe stroomvoorziening
2. Herplaats de batterijen en druk tegelijk +/- 5 seconden op de on/off knop.
3. Laat de knop direct los zodra de LED gaat knipperen
4. Indien relevant: sluit de externe stroomvoorziening aan

Na een succesvolle reset zal de LED knipperen om aan te geven dat de module niet is geconfigureerd. De beveiligingscode is ook terug naar fabrieksinstelling.

6. RAPPORTAGE: STATUS, INSTELLINGEN EN GSM NETWERKSTERKTE

Diverse rapportages met instellingen en de status van de SMS Alarm melder kunnen worden opgevraagd per SMS, vanuit een willekeurige telefoon. Zorg ervoor dat de unit in programmeerstand staat (zie 0). Na ontvangst zal de SMS Alarm melder een SMS terugsturen naar de verzender van het verzoek. In de commando's mogen hoofd- en kleine letters door elkaar gebruikt worden.

STATUSVERZOEK

De status wordt opgevraagd middels volgend SMS-bericht. Het status bericht omvat de armed/not armed status, de status van de ingangen, voeding en batterijen.

SMS-commando opvragen status:	STATUS?
voorbeeld:	1111 STATUS?

INSTELLINGSOVERZICHT

De instellingen wordt opgevraagd middels volgend SMS-bericht:

SMS-commando opvragen basis instellingen:	SET?
SMS-commando opvragen uitgebreide instellingen:	SETA?
voorbeeld:	1111 SET?

OVERZICHT TELEFOONNUMMERS

De ingestelde telefoonnummers worden opgevraagd middels volgend SMS-bericht:

SMS-commando opvragen ingestelde telefoonnummers:	CALL?
voorbeeld:	1111 CALL?

GSM NETWERKSTERKTE

De signaalsterkte van het GSM netwerk kan worden opgevraagd. Als het netwerk zwak is, is het raadzaam een kaart van een andere provider te gebruiken of een externe antenne (accessoire van Mobeye) De GSM sterkte wordt opgevraagd middels het volgende SMS-bericht:

SMS-commando opvragen GSM signaal:	NETWORK?
voorbeeld:	1111 NETWORK?

7.MOBEYE INTERNET PORTAL

De SMS Alarm melder stuurt GSM meldingen naar de vooraf ingestelde contactpersonen. Het is ook mogelijk om het systeem aan te sluiten op de Mobeye Internet Portal. In deze beveiligde internetomgeving kunnen de SMS Alarm melder -systemen worden beheerd.

De portal biedt verschillende functies:

1. De portal verzendt alarmmeldingen naar contactpersonen (sms en / of e-mail), die zijn ingesteld in de portal. De ontvangers van alarmmeldingen kunnen verschillen van de ontvangers van de technische berichten. De telefonische oproep wordt nog steeds direct vanaf de SMS Alarm melder gedaan.
2. De naam en de locatie kan worden ingesteld in de portal. Deze naam wordt gebruikt in SMS en e-mailberichten.
3. Eenmaal aangesloten op het internet portal, worden testberichten (*'keep alive'*), verzonden worden ongeacht of het in- of uitgeschakeld staat. De portal zal de ontvangst van de test berichten bewaken; indien het bericht niet tijdig ontvangen is, stuurt het een uitzonderingsbericht.

8. TECHNISCHE MELDINGEN EN STATUS SIGNALERING

Technische meldingen

In geval van een technische fout, zal de beheerder een SMS-bericht ontvangen. Mogelijke technische meldingen zijn:

Melding	Reden
Low batteries, external power supply OK	Stroomvoorziening aanwezig, maar batterijen moeten vervangen worden
No external power supply, batteries OK	Geen externe stroomvoorziening, batterijen voldoende vol om functioneren over te nemen in low power modus
Low batteries, no external power supply	Geen externe stroomvoorziening, batterijen moeten vervangen worden
External power supply OK, batteries OK	De stroom herstelt zich na stroomuitval (of adapter wordt in stopcontact gestoken); de batterijen hoeven niet vervangen te worden.
(delayed message)	Indien (delayed message) achter een SMS-bericht is geplaatst, kon deze eerder niet worden verstuurd door een SIM-kaartfout of probleem in het GSM-netwerk.

Wanneer de beheerder een van bovenstaande meldingen ontvangt, is het noodzakelijk dat er zo spoedig mogelijk een passende actie wordt genomen. Tijdens het vervangen van de batterijen is het niet nodig om de SIM-kaart te verwijderen.

Status signalering

LED patroon	Status	Gevraagde actie
Knippert groen, 1 seconde aan/1 seconde uit	Module niet geconfigureerd	Stel tenminste één telefoonnummer in
Knippert kort groen iedere 3 seconden	Module staat aan en werkt op batterijen	Geen actie
Aan (groen)	Module staat aan en werkt op externe stroomvoorziening	Geen actie
Knippert groen, rood	Module legt GSM-netwerkverbinding	Wacht tot verbinding is gelegd
Knippert 2 keer rood iedere 3 seconden	Geen GSM-verbinding	Controleer de werking van de SIM-kaart in een mobiel telefoon-toestel; vervang SIM-kaart door een kaart van een andere provider; plaats de module op een andere locatie
Knippert 3 keer rood iedere 3 seconden	SIM-kaartfout, foute PIN-code op SIM-kaart, geen beltegoed	Probeer de SIM-kaart in een mobiel telefoontoestel; verwijder PIN-code; check beltegoed; vervang de SIM-kaart
Knippert 3 keer groen	Succesvolle configuratie	Geen actie
Knippert 5 keer rood	Incorrecte configuratie	Check SMS-commando
Knippert rood, 4 keer iedere 3 seconden	Lage batterijspanning	Vervang beide batterijen

Technische specificaties

GSM	: Quad band EGSM 850/900/1800/1900 MHz
Batterijen	: 2* CR123 (lithium)
Batterij levensduur (bij normaal gebruik)	: > 1 jaar (batterijgevoed) : > 2 jaar (extern gevoed)
Ext. stroomvoorziening	: 12 VDC (+/- 2 VDC) / min. 500 mA. (optioneel)
Stroomverbruik low power	: ca 50 μ A. average / max. ca. 500 mA
Stroomverbruik 12V	: ca 50 mA. average / max. ca. 500 mA
Afmetingen	: 80 x 60 x 40 mm
Omgevingstemperatuur	: -10 °C tot +50 °C

GEBRUIKERSHANDLEIDING**SMS Alarm Melder****pvsmsse**